

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Медвежонок»

МБДОУ «Детский сад №1 «Медвежонок»

ОГРН
1076215001279

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. деятельность в сфере образования

ОКВЭД
80.10.1

Форма собственности | **Муниципальная**

ОКФС **14**

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | **Бюджетное учреждение**

ОКОПФ **72**

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя
объекта

Заведующий

Моськина Н.В.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. 8-49137-5-35-24

Факс 8-49137-5-35-24

Е-mail объекта

medvegooncd@gmail.com

Юридический адрес объекта

391110

г. Рыбное, Рязанская область, пл. Ленина, д.5

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора)
объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Медвежонок» (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора)
объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации
(собственника)

**Муниципальное образование
Рыбновский муниципальный район
Рязанской области**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

391110

**г. Рыбное, Рязанская
область, пл. Ленина, д.9**

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О.
вышестоящей организации

руководителя

**Глава администрации Муниципальное
образование Рыбновский муниципальный
район Рязанской области, Зюба В.А.**

**Телефон, факс руководителя вышестоящей
организации**

Тел.

Факс

Е-mail руководителя вышестоящей организации

8-49137-5-03-42

1		Подходы к объекту, пути движения							
1.1		Пути пешеходного движения							
		Территория не принадлежит МБДОУ «Детский сад №1 «Медвежонок»							
Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
	1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
				Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
	0	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	Нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
	0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	Нет			
1.2		Наружные лестницы							
	Наружная лестница	0	0	0					
1.3		Пандусы: стационарные							
	Пандусы стационарные	0	0	0					

2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1	Наружные лестницы										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,38	0,35-0,4	п. 4.1.12		
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15			
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	3	Не менее 1,35			
		1	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.5.2.11		
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12		
		1	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да				
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.2	Пандусы: стационарные										
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение (%)	10	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9- 1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,88	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,4	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,1	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)										

2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением							
2.5	Подъемники мобильные							
2.6	Входные площадки							
	Входная площадка входного узла	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	п. 5.1.3
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	СП 35-101-2001, п.3.17
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	п. 5.1.3
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,2	Не более 0,025
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	Да	СП 118.13330, п.4.7
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	Да	п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры							
	Входной тамбур входного узла	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	1,5	Не менее 1,5
								5.1.7.
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные							
	Входные джвери				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
					Ширина в свету «К»	м	1,5	Не менее 1,2
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,1	Не более 0,014
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
2.10	Вестибюли общественных зданий							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3	Пути движения внутри здания							
3.1	Коридоры, переходы в другие здания							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3.3	Внутренние лестницы							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3.4	Пандусы стационарные							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			

3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.7	Подъемники мобильные								
	Название зоны	0	0	0					
3.8	Лифты								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ								
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.								
		0	1	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях								
	Название зоны	0	1	0					
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания								
	Название зоны	0	0	0					
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов								
	Название зоны	0	0	0					
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений								
	Название зоны	0	0	0					
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)								
5.1	Доступная кабина в общей уборной								
	Название зоны	0	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65	
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8	
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6

					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
5.3	Кабины душевые закрытые								
	Название зоны	0	0	0					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами								
	Название зоны	0	0	0					
6	Автостоянки								
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

Заварушкин И.В.
Должность

ФИО

(подпись)

«__»____ 201_г.

телефон

Согласовано:

Должность руководителя обследованного
объекта

ФИО

(подпись)

«__»____ 201_г.

телефон